ContourGlobal Italy

2 0 SET 2010

Ricevuto & inoltrato
Received & forwarded

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione
Servizio Rilevamento, Disciplina, Controllo Scarichi Acque Reflue

L'Aquila, lì 10 SET. 2010

Prot. N. 54926

Risp. Nota n. ..... del .....

Allegati .....

RACCOMANDATA A.R.A



Sig. Georgios Venetsanos
Gestore Impresa CONTOURGLOBAL SOLUTION (Italy) S.r.l.
Via Pontaccio n. 10
20128 MILANO

Ing. Fausto Rubini
Direttore Protempore dello Stabilimento
Coca-Cola HBC Italia S.r.l.
Località Immagine
67063 ORICOLA (AQ)

Sig. Sindaco
Del Comune di
67063 ORICOLA (AQ)

Azienda A.S.L.
Dipartimento di Prevenzione
Via Monte Velino
67051 AVEZZANO

ARTA
Dipartimento Provinciale dell'Aquila
Caselle di Bazzano S.P. per Monticchio
67100 L'AQUILA

Regione Abruzzo
Direzione Lavori Pubblici
Servizio Acque e Demanio Idrico
Ufficio Qualità delle Acque
Via Salaria Antica Est (Palazzo TAR)
67100 L'AQUILA

Oggetto: D.L.vo 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione allo scarico di acque reflue derivanti dall'impianto esistente all'interno dello stabilimento Coca-Cola previo riuso presso l'impianto di Cogenerazione della Contour Global Solution.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 19 del D.L.vo 18.08.00, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12.06.2003, n. 185;

Vista la L.R. 22.11.01, n. 60 e s.m.i.;

Vista la L.R. 29.07.2010, n. 31

Vista l'autorizzazione, rilasciata al prot. N. 8321 del 09.02.2009, allo scarico di acque reflue industriali nel corpo recettore denominato "Fosso Secco", provenienti dall'insediamento produttivo Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sito in Località Immagine nel Comune di Oricola;

Preso atto dell'istanza della CONTOURGLOBAL SOLUTION (Italy) S.r.l., acquisita al prot. N. 64565 del 17.12.2009, ai sensi di quanto disposto all'art. 20 comma 8 della Legge n. 59/97 per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali da ubicarsi presso il sito industriale della Coca-Cola HBC Italia S.r.l. nel Comune di Oricola;

Visto il verbale di riunione della Conferenza di servizi del 18.05.2010;

Vista la richiesta, acquisita in data 23.06.2010 al prot. N. 39807, avanzata **dal Sig. Georgios Venetsanos**, in qualità di gestore dell'impresa CONTOURGLOBAL SOLUTION (Italy) S.r.l. con sede legale in Milano Via Pontaccio n. 10, e dall'**Ing. Fausto Rubini,** in qualità di Direttore Pro-tempore dello Stabilimento Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sito in Località Immagine nel Comune di Oricola, di autorizzazione congiunta allo scarico delle acque reflue derivanti dal depuratore di Coca-Cola previo riuso delle stesse nell'impianto di Cogenerazione della ContourGlobal Solution;

Preso atto che a corredo della domanda è stata presentata la seguente documentazione

- Relazione tecnica impianti di depurazione Coca-Cola e ContourGlobal;
- Planimetria generale reti fognarie al Fosso Secco;
- Schema depuratore Coca-Cola e ContourGlobal;
- Schema bilancio idrico Coca-Cola e ContourGlobal.

Preso atto che in data 12.07.2010 al prot. N. 43833 è pervenuta la seguente documentazione integrativa:

- Relazione tecnica integrativa impianti di depurazione Coca-Cola e ContourGlobal;
- Planimetria generale integrativa delle reti fognarie Coca-Cola e ContourGlobal;
- Planimetria dettagliata pozzetto fiscale.

Rilevato dalla documentazione integrativa, acquisita in data 30.08.2010 al prot. n. 52516, che il bilancio idrico aggiornato dello stabilimento è il seguente:

QUANTITA' ESPRESSA IN MC/ANNO		
Acqua effettivamente prelevata dai pozzi	Metri cubi/anno	405.349
Acqua utilizzata per preparazione bibite	Metri cubi/anno	221.389
Acqua utilizzata per usi industriali (poi inviate al depuratore di CCH)	Metri cubi/anno	157.680
Acqua derivante dalle torri evaporative CCH	Metri cubi/anno	26.280
Acqua direttamente scaricata da CCH (con impianto CHP di CG in funzione)	Metri cubi/anno	O
Acqua effettivamente avviata al riuso da CCH a CG	Metri cubi/anno	183.960
Acqua scaricata dopo il riuso da CG (le torri evaporano mc/h 8*8760 = mc/a 70.080)	Metri cubi/anno	113.880 (183.960-70.080)
Acqua scaricata da CCH (fermo impianto di CHP CG)	Metri cubi/anno	157.680
Acqua scaricata da CG (funzionamento impianto di CHP di CG al netto della evaporazione delle torri)		113.880

Preso atto che:

- al fine del riuso dell'acqua depurata da Coca-Cola, la ContourGlobal installerà un impianto di depurazione aggiuntivo per produrre acqua di una qualità adatta all'uso dell'impianto di cogenerazione;
- detto impianto di depurazione è preceduto da un sistema di controllo in continuo tale da rinviare al depuratore Coca-Cola le acque reflue che eventualmente non soddisfano i requisiti richiesti da ContourGlobal;

Rilevato inoltre che dall'impianto di cogenerazione di ContourGlobal saranno convogliate al depuratore della Coca-Cola le acque di scarico derivanti da n. 2 bagni di servizio per i dipendenti di ContourGlobal;

Preso atto che gli interessati, in data 21.06.2010, hanno effettuato il versamento di € 150,00 sul c.c.p. n. 13774674 intestato a "Amministrazione Provinciale di L'Aquila";

Preso atto dell'istruttoria formalizzata dal Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione di questo Ente;

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione
Servizio Rilevamento, Disciplina, Controllo Scarichi Acque Reflue

AUTORIZZA

Il Sig. Georgios Venetsanos, in qualità di gestore dell'impresa CONTOURGLOBAL SOLUTION (Italy) S.r.l. con sede legale in Milano Via Pontaccio n. 10, e **l'Ing. Fausto Rubini,** in qualità di Direttore Pro-tempore dello Stabilimento Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sito in Località Immagine nel Comune di Oricola allo scarico delle acque reflue derivanti dal depuratore di Coca-Cola previo riuso delle stesse nell'impianto di Cogenerazione della ContourGlobal Solution, in conformità alla documentazione progettuale presentata, che, timbrata per visto, viene allegata alla presente autorizzazione con l'obbligo di adempiere alle disposizioni di seguito riportate:

- **lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla tab. 3 dell'all. 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;**

nonché ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. **Comunicare la data di ultimazione dei lavori e di avvio dell'impianto di cogenerazione a questo Settore e al Dipartimento provinciale ARTA dell'Aquila;**
2. **La validità della presente autorizzazione decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data di cui al punto 1);**
3. **Nelle more di cui ai precedenti punti 1) e 2)** la Coca-Cola HBC Italia S.r.l nella persona del titolare dell'autorizzazione , rilasciata al prot. N. 8321 del 09.02.2009, allo scarico di acque reflue industriali nel corpo recettore denominato "Fosso Secco", provenienti dall'insediamento produttivo Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sito in Località Immagine nel Comune di Oricola **deve osservare le condizioni e le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione allo scarico;**
4. **Gli interessati, dalla data di cui al punto 1) devono effettuare analisi trimestrali delle acque di scarico prelevate nel pozzetto "F" indicato in planimetria ed inviare i risultati, con pari periodicità, al Settore scrivente;**
5. **Mantenere il pozzetto d'ispezione e campionamento accessibile agli Organi di controllo, a norma di legge;**
6. **in caso di inconvenienti e/o anomalie deve dare immediata comunicazione a questo Settore e al Dipartimento Provinciale ARTA, seguita da relazione sulla gestione dell'impianto con indicate le cause e i provvedimenti adottati;**
7. **Conservare la presente autorizzazione, ed esibirla in caso di controllo all'autorità competente.**

Gli interessati devono comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle caratteristiche dell'impianto, dello scarico o della titolarità dello stesso.

La presente autorizzazione **ha validità di anni quattro a decorrere dalla data di cui al precedente punto 1).**

Un anno prima della scadenza dovrà essere richiesto il rinnovo a cura degli interessati: se la domanda di rinnovo sarà stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto dell'autorizzazione concessa fino all'adozione di nuovo provvedimento, dietro adeguata certificazione da esibirsi a cura dell'interessato sulla conformità dello scarico alle vigenti norme in materia.

Qualsiasi modifica che dovesse comportare la variazione qualitativa dello scarico ed in particolare la presenza di sostanze di cui alla tab. 3 A dell'all. 5 al D.L.vo 152/06 e s.m.i., dovrà essere preventivamente autorizzata.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si procederà secondo la gravità dell'infrazione:

1) alla diffida stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.

Contro il presente atto è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
(Ing. Francesco Bonanni)

Il Funzionario Tecnico Ambientale
(Dott.ssa Sandrina Masciola)