GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
UFFICIO AUTORIZZAZIONI SCARICHI-AUA AQ

https://www.regione.abruzzo.it/content/gestione-e-qualita-acque-interne
e-mail:dpc024@regione.abruzzo.it- P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Trasmissione via: PEC/peo

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
urp@cert.provincia.laquila.it

ContourGlobal
C.A. Ing. Catia Quirini
catia.quirini@ingpec.eu

OGGETTO: ContourGlobal Oricola S.r.l. – Comune di Oricola (AQ) – Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia S.r.l. – **Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 7, 8 e 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.**

Premesso che la ContourGlobal Oricola S.r.l. , con sede legale in via Gaetano Negri n.4, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia S.r.l


Preso atto che la Provincia dell'Aquila con nota prot. RA n. 365918 del 18/09/2026 ha comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 7, 8 e 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. relativa all'istanza in oggetto

Preso atto della Documentazione presentata dall'Istante e pubblicata sul sito della Provincia al link indicato nella comunicazione sopra richiamata

Rilevato che

- nel Verbale della Conferenza Di Servizi preliminare in forma simultanea e modalità sincrona del 10.08.2026 trasmesso dalla Provincia con nota prot.RA n. 330811 del 18/08/2026 l'Ing. Quirini dichiara che *"non risultano derivazioni né scarichi idraulici riconducibili all'impianto oggetto della Conferenza"*.
- A pag. 7 del documento "Relazione Tecnica" viene riportato il seguente *"schema di flusso necessario per descrivere sinteticamente il funzionamento dell'impianto, con indicato il punto di emissione*

contrassegnato con E1" da cui si evince chiaramente la presenza di *"acqua di scarico"* convogliata nella *"Fognatura dello Stabilimento"*



- Nella Planimetria denominata *"TAV.04_AV_Planimetrie_26003_Rev.01"* si rileva la presenza di un *"POZZETTO DI SCARICO ACQUE REFLUE SU RETE INTERNA DELLO STABILIMENTO COCA COLA"*

Si chiede alla Ditta di fornire le seguenti integrazioni:

1. Chiarire formalmente la discrepanza tra quanto verbalizzato nella Conferenza di Servizi del 10.08.2026 (in cui si dichiara l'assenza di scarichi idraulici riconducibili all'impianto) e le evidenze progettuali contrarie presenti nella *"Relazione Tecnica"* (pag. 7) e nella planimetria *"TAV.04_AV_Planimetrie_26003_Rev.01"*
2. Con riferimento allo schema di flusso di pag. 7 si richiede una relazione tecnica integrativa che riporti:
    - La caratterizzazione qualitativa delle acque reflue in uscita dall'impianto
    - La caratterizzazione quantitativa (portata media, portata di picco e volume annuo stimato dello scarico).
    - La descrizione dettagliata della natura di tali acque
3. Con riferimento al *"POZZETTO DI SCARICO ACQUE REFLUE SU RETE INTERNA DELLO STABILIMENTO COCA COLA"* individuato nella TAV.04, si richiede al Proponente di:
    - Produrre un elaborato grafico/planimetrico che attesti il percorso del refluo a valle del pozzetto, descrivendo come lo scarico dell'impianto di cogenerazione interagisca con l'impianto di depurazione dello Stabilimento Coca Cola
    - Specificare il recapito finale dello scarico complessivo dello stabilimento (es. corpo idrico superficiale, pubblica fognatura, ecc.).
    - Chiarire se il "riuso delle acque" prescritto nella nota prot. 54926 dell'11/09/2010 della Provincia sia integrato o modificato dall'attuale configurazione d'impianto.

L'Istruttore
Sig. Antonello Cianfrini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs. 39/93)

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Iannarelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs. 39/93)

La Dirigente
(Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO
SABRINA DI GIUSEPPE
DIRIGENTE
REGIONE ABRUZZO
02.10.2026 12:02:14
GMT+01:00