Arpa Abruzzo
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
urp@cert.provincia.laquila.it

Regione Abruzzo
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Oricola
Ufficio Tecnico, Ambiente e Commercio
info@comune.oricola.aq.it

ContourGlobal
C.A. Ing. Catia Quirini
catia.quirini@ingpec.eu

OGGETTO: ContourGlobal Oricola S.r.l. – Comune di Oricola (AQ) – Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia S.r.l. – Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 7, 8 e 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. **// Valutazioni tecniche.**

Unitamente alla presente si rimettono valutazioni tecniche relative all'istanza in oggetto.

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Virginia Lena
(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i.)

Distretto Provinciale di L'Aquila. Via Rodolfo Volpe s.n.c. , 67100 Monticchio, L'Aquila
Tel.: 085/4500221 Fax: 085/45002201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: protocollo@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685

TUV SUD
Certificato N° 50 100 16416
(IAF 34, 37)

OGGETTO: ContourGlobal Oricola S.r.l. – Comune di Oricola (AQ) – Domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i., per l'esercizio di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale presso lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia S.r.l. – Comunicazione di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 7, 8 e 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. **// Valutazioni tecniche.**

Vista la nota di indizione di conferenza di servizi inviata dalla Provincia dell'Aquila ed acquisita al prot. 38122 del 18.9.2026 relativa ad un'istanza autorizzativa finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio di un impianto di cogenerazione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 115/2008;

Rilevato che l'istanza, per le emissioni in atmosfera, include l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi della DGR 117/21;

Vista la documentazione tecnica messa a disposizione della Provincia dell'Aquila, al seguente link indicato nella suddetta indizione di conferenza di servizi https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione, e nello specifico:

- Relazione Tecnica Emissioni In Atmosfera, datata 11/5/2026 firmata da Nerina Russo e Catia Quirini;
- Quadro riassuntivo delle emissioni, datato 7/9/2026 firmato da Nerina Russo;

Considerato che l'impianto oggetto di autorizzazione, ovvero un motore alimentato a gas naturale di potenza termica nominale pari a 7195 kW, rientra nella definizione di Medio impianto di combustione esistente di cui all'art. 268 lettera gg-bis del d.lgs. 152/2006;

Considerato che i VLE fissati nel QRE risultano coerenti con i limiti previsti dalla suddetta DGR, ovvero i limiti indicati alla Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

Tutto ciò premesso, non si rilevano condizioni ostative all'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex DGR 117/2021.
L'esercizio dell'impianto dovrà attenersi alle prescrizioni indicate all'allegato 1 della stessa DGR.

Collaboratore tecnico professionale
Ing. Lorenzo Donati

Il Responsabile U.O.
Qualità dell'aria, Emissioni in atmosfera, IPPC e agenti fisici
Dott. Carlo Bellina Agostinone