



Provincia dell'Aquila
Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione

**DISCIPLINARE TECNICO DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO DEL BOLLINO VERDE
DA PARTE DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI TERMICI**

A. Le imprese che effettuano l'attività di controllo di efficienza energetica e le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici devono possedere idonea capacità tecnica, essere iscritte nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) o all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) e qualora tali impianti rientrino nell'ambito di applicazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 debbono inoltre possedere i requisiti tecnico professionali previsti dalla stessa legge (tale eventualità sussiste nel caso di attività svolta su di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie e di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore installati in edifici adibiti ad uso civile ovvero in unità immobiliari o in parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazione, circoli o conventi e simili).

Le imprese di cui sopra, devono inoltre frequentare dei corsi tecnici di aggiornamento, con cadenza almeno annuale, organizzati da Associazioni di Categoria accreditate o da Enti competenti. Tali percorsi formativi devono prevedere l'attestazione dell'avvenuta formazione e andranno organizzati altresì in concomitanza con variazioni normative in materia di impianti termici.

La mancata partecipazione agli specifici corsi di aggiornamento o la mancata presentazione degli attestati è motivo di esenzione dall'elenco delle ditte autorizzate all'acquisto del "Bollino Verde".

B. Nell'esercizio dell'attività autorizzata le imprese devono rispettare le condizioni poste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare dal "**Regolamento Provinciale per il controllo del rendimento e dello stato di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici**", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 30 giugno 2008, oltre a quanto stabilito con il presente disciplinare e di seguito riportato:

1. in sede di installazione di un nuovo impianto o di sostituzione di un generatore di calore:
 - 1.1. rilasciare, se del caso, la Dichiarazione di Conformità ai sensi della L. 46/1990 e successivi decreti attuativi;
 - 1.2. rilevare i parametri di combustione, compilare il libretto di centrale o di impianto e inviare a *Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione, Via Saragat s.n.c. - Loc. Campo di Pile - 67100 L'AQUILA*, la scheda identificativa dell'impianto entro trenta giorni da tali operazioni;
2. effettuare i controlli sugli impianti termici con le modalità e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 311/06, per tutti i parametri nello stesso previsti;

3. in occasione del controllo di efficienza energetica:

3.1. compilare correttamente il Rapporto di Controllo Tecnico utilizzando nel caso di impianti di portata termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW o nel caso di impianti di portata termica nominale al focolare inferiore a 35 kW rispettivamente l'Allegato F o l'Allegato G al D.Lgs. 311/06, secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nei documenti allegati al presente disciplinare ovvero il "Manuale di compilazione dell'allegato F quale Rapporto di Controllo Tecnico per impianti di portata termica nominale al focolare uguale o maggiore a 35 kW" e il "Manuale di compilazione dell'allegato G quale rapporto di controllo tecnico per impianti di portata termica nominale al focolare inferiore a 35 kW";

3.1.1. la compilazione non idonea del Rapporto di Controllo Tecnico rispetto le prescrizioni riportate negli allegati manuali sarà motivo di non accettazione dello stesso e verrà comunicata alla ditta responsabile dell'intervento di manutenzione che dovrà entro 30 giorni inviare un nuovo Rapporto di Controllo Tecnico opportunamente corretto;

3.2. applicare il Bollino Verde alle tre copie del Rapporto di Controllo Tecnico;

3.2.1. il Bollino Verde potrà essere acquistato presso le sedi della Provincia dell'Aquila od altri Uffici appositamente delegati previa presentazione di attestazione di avvenuto versamento sul conto corrente postale comunicato dalla Provincia, del relativo importo determinato nel "Regolamento" dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 36 del 30 giugno 2008 a titolo di copertura degli oneri dei controlli a carico della Provincia dell'Aquila;

3.2.2. il costo del bollino sarà addebitabile senza sovrapprezzi al responsabile dell'impianto in sede di controllo, dandone adeguata evidenza nella documentazione fiscale;

3.2.3. per i soli impianti termici di portata termica nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, l'applicazione del Bollino Verde potrà essere sostituita dalla seguente procedura:

3.2.3.1. trasmissione, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente documento, alla Provincia dell'Aquila di una lista degli impianti gestiti contenente le seguenti indicazioni:

- A.** ubicazione;
- B.** nominativo e recapito dell'Amministratore di Condominio;
- C.** portata termica complessiva nominale al focolare dell'impianto;
- D.** numero di generatori;

3.2.3.2. aggiornamento di tali dati ogni qualvolta varino;

3.2.3.3. consegna in seguito all'avvenuto controllo di efficienza energetica all'Amministratore dell'immobile ove l'impianto termico è sito di:

- A.** apposita comunicazione predisposta dalla Provincia in cui viene data motivazione circa l'opportunità di aderire alla procedura di autodichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica e vengono esplicitate le modalità di pagamento del relativo onere;
- B.** codice identificativo dell'impianto tramite restituzione della lista di cui al punto 3.2.3.1.;

C. bollettino di conto corrente postale prestampato il cui pagamento, da effettuarsi entro il mese successivo all'effettuazione del controllo di efficienza energetica, attiverà il Bollino Verde;

3.2.3.4. in caso di mancato "incrocio" fra il relativo Rapporto di Controllo Tecnico ed il pagamento del bollettino di cui al punto 3.2.3.4. lettera C la procedura di autodichiarazione si riterrà non espletata e la Provincia dovrà eseguire l'ispezione onerosa dell'impianto termico.

3.3. consegnare una copia del Rapporto di Controllo Tecnico all'utente;

3.4. trattenere una copia del Rapporto di Controllo Tecnico per propria documentazione conservandola per almeno tre anni dalla data del controllo;

3.5. trasmettere una copia del Rapporto di Controllo Tecnico alla Provincia o ad altri Uffici appositamente delegati nei termini stabiliti dal "Regolamento" ;

3.5.1. qualora ogni mese si trasmetta complessivamente un numero di Rapporti di Controllo Tecnico superiore a 25, gli stessi dovranno essere acclusi ad apposita distinta di cui all'allegato modello "DISTINTA_RCT", allegato contenente le istruzioni operative per la corretta compilazione della stessa ed altre informazioni pertinenti, in cui riportare i dati salienti degli interventi di manutenzione effettuati. Tale distinta che dovrà inoltre indicare l'ordine in cui vengono acclusi i Rapporti di Controllo Tecnico dovrà essere fornita sia in formato elettronico tipo "foglio di calcolo" (Microsoft Office o OpenOffice) sia in formato cartaceo che debitamente timbrato e controfirmato sarà valido come attestazione di avvenuta consegna di ogni singolo Rapporto di Controllo Tecnico in essa citato;

3.5.2. qualora si trasmetta la distinta di cui al punto 3.5.1, in via anticipata mensilmente ed a mezzo e-mail, sarà conseguentemente possibile trasmettere trimestralmente i Rapporti di Controllo Tecnico in essa citati ricevendo riscontro globale tramite la prassi di cui al punto 3.5.1;

3.5.3. sarà possibile utilizzare in sostituzione dell'allegato modello "DISTINTA_RCT" apposito tool informatico distribuito dai maggiori produttori di software per la gestione dell'attività di manutenzione degli impianti termici purché contenenti le informazioni minime richieste;

4. adottare il protocollo tecnico di trasmissione informatica dei rapporti di controllo tecnico, una volta individuato dalla Provincia, in sostituzione della trasmissione della copia di cui al punto precedente;

5. comunicare alla *Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione, Via Saragat s.n.c. - Loc. Campo di Pile - 67100 L'AQUILA* - o all'organismo da essa appositamente incaricato, le nomine, le revoche e le dimissioni dall'incarico di terzo responsabile, ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 e s. m. i., nel caso dei terzi responsabili;

6. effettuare il controllo degli impianti termici con personale dotato di adeguata capacità professionale;

7. utilizzare per i controlli strumentazione avente caratteristiche conformi ai disposti delle norme vigenti, e comunque in grado di rilevare i parametri previsti, sottoposta a costante manutenzione e a taratura, effettuata e certificata da personale a ciò autorizzato, con la periodicità e secondo le istruzioni della Casa Costruttrice e comunque almeno una volta l'anno, effettuandone inoltre la taratura dopo ogni intervento di riparazione;
8. accettare la possibilità da parte della Provincia di revocare l'autorizzazione in ogni momento, al fine di tutelare l'interesse pubblico, dietro preavviso di almeno 60 giorni all'impresa, o in caso di violazione delle disposizioni di legge, regolamento e del presente disciplinare;
9. notificare alla Provincia ogni variazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'impresa che comportino l'impossibilità di proseguire l'adesione all'iniziativa, cessando immediatamente l'attività e restituendo il materiale in dotazione;
10. esplicitare nella fattura commerciale consegnata al responsabile dell'impianto per l'esecuzione delle attività sottodescritte, il dettaglio delle voci di costo che vanno a comporre l'importo complessivo richiesto all'utente, quali ad esempio: costo orario, durata della prestazione, operazioni effettuate, ecc.:
 - 10.1. intervento di controllo e manutenzione con prova di combustione e compilazione del Rapporto di Controllo Tecnico (Allegato F o G);
 - 10.2. intervento di solo controllo e manutenzione e relativa registrazione nel libretto.

luogo data

Timbro e firma

Spett.le

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente e Provveditorato alla Ricostruzione

Via Saragat s.n.c. - Loc. Campo di Pile

67100 L'AQUILA

Oggetto: Adesione al Disciplinare di autorizzazione al rilascio del Bollino Verde da parte delle imprese di installazione e manutenzione di impianti termici.

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (*barrare il caso che non ricorre*) _____,
C.F. _____, P.IVA _____,
con sede nel Comune di _____, CAP _____,
Provincia _____, Via _____, n. _____,
telefono _____, telefax _____, e-mail _____,
iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ al n _____,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1 (*barrare le caselle che interessano*) lettera c) lettera e) della legge 5 marzo 1990 n. 46 e delle attrezzature necessarie per l'effettuazione delle operazioni di controllo del rendimento di combustione degli impianti termici;

CHIEDE

di aderire all'iniziativa relativa agli accertamenti e alle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi d'energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici attivata dalla Provincia dell'Aquila, tramite l'autorizzazione al rilascio del "Bollino Verde" per l'autodichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'art.7 del Regolamento Provinciale;

SI IMPEGNA

a rispettare la normativa vigente e il Regolamento approvato dalla Provincia dell'Aquila per gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi d'energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici e tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare di autorizzazione.

ALLEGA:

- disciplinare di autorizzazione, datato e firmato;
- fotocopia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

In fede.

Luogo data

Timbro e firma

