L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DT IV - LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI L'AQUILA
SEZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI

Prot.: [come da segnatura]

L'Aquila, [come da segnatura]

A: PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE TERRITORIO ED URBANISTICA
URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT

E, P.C. A: CO.VAL.P.A. ABRUZZO SOCIETÀ AGRICOLA A.R.L.
COVALPABRUZZO@PEC.IT

OGGETTO: Indizione conferenza di servizi (L. 241/1990, ar. 14, c. 2 e 14-bis).
Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola (c.f./p.iva n. 01228170666) - Domanda di autorizzazione Unica ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di generazione di 2,404 MWe da ubicarsi nel Comune di Celano Prov. AQ (Fg. 36 Mapp. 24), loc. Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87 - CAP 67043, coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E 4665165.42 N, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI L'AQUILA

VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs 30 marzo 2001 , n. 165 e l 'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 14-bis della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Accise approvato con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i;

VISTO il provvedimento prot. n. 2311 del 03/02/2022, acquisito al n. 1331/RU del protocollo generale dell'Ufficio delle Dogane di L'Aquila del 03/02/2022, con il quale il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia di L'Aquila, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'acquisizione dei pareri vincolanti finalizzati al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da cogenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e potenza elettrica di 2,404 MWe, da ubicarsi presso lo stabilimento sito nel Comune di Celano, località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle su richiamate autorizzazioni n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016, che verrà dismesso per raggiunti limiti di vetustà di esercizio

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi con il predetto provvedimento ed inerenti alla descrizione dell'impianto di cogenerazione da realizzare;

COMUNICA

che NULLA OSTA alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da cogenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e potenza elettrica di 2,404 MWe, da ubicarsi presso lo stabilimento sito nel Comune di Celano, località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 8, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) I contatori elettrici di misura che saranno installati presso la centrale di cogenerazione, così come riportati nello schema elettrico unifilare (contatore fiscale produzione gruppo 1, contatore fiscale gruppo 2 e contatore ausiliari), dovranno essere del tipo conforme al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/22/CE (Direttiva MID). Gli stessi contatori ed i relativi trasformatori di misura (TA e TV) dovranno essere sottoposti alle verifiche in laboratorio ed in campo come previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 9/D del 21/07/2015, 18/D del 18/12/2015 e 24/D del 29/12/2015 (verifiche dei sistemi di misura dell'energia elettrica);

b) A tutela degli interessi erariali, la catena di misura fiscale relativa ai tre contatori elettrici installati nell'impianto (contatore fiscale produzione gruppo 1, contatore fiscale gruppo 2 e contatore ausiliari) dovrà essere realizzata ed installata in maniera da garantire l'inalterabilità dei valori misurati. I vari punti della stessa catena di misura (presa sui cavi di potenza in uscita dall'alternatore, eventuali trasformatori amperometrici e voltmetrici TA e TV, morsettiera di prova "*arcudi*", contatore, tasto reset ecc.) dovranno essere ispezionabili, facilmente accessibili in sicurezza e predisposti per consentire il

suggellamento fiscale che sarà effettuato, come da prassi, dallo scrivente Ufficio in fase di successiva verifica di primo impianto;

c) Il volume di gas naturale che alimenta l'impianto di cogenerazione dovrà essere accertato da apposito misuratore conforme alle specifiche normative metrologiche che sarà installato presso la "*cabina gas metano alimentazione impianto*" riportata negli elaborati tecnici. A garanzia degli interessi fiscali, la catena di misura del gas dovrà essere realizzata in maniera tale da renderla ispezionabile, facilmente accessibile in sicurezza e predisposta per il suggellamento fiscale;

d) la società CO.VAL.P.A. Abruzzo, una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo unico in oggetto indicato e terminata la realizzazione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni impartite, prima dell'avvio definitivo della centrale, dovrà produrre apposita denuncia di attivazione all'Ufficio delle Dogane di L'Aquila e richiedere il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio dell'officina elettrica così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 504/1995, avendo cura di trasmettere tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di interesse fiscale secondo le specifiche dettate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (certificazioni di conformità e di taratura dei contatori e trasformatori, schema elettrico unifilare as built, schema elettrico multifilare dell'inserzione dei gruppi di misura fiscali, schema fluidi termovettori per cogenerazione);

Si informa che il presente nulla osta viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti fiscali di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non esclude in alcun modo il rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte di altri enti preposti al controllo dell'attività descritta dalla Società in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Francesca Romani
Firmato digitalmente