Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
AREA II – PREVENZIONE INCENDI

A MARCELLO DI PASQUALE
CO.VAL.P.A. ABRUZZO
BGO STRADA 14 N. 21, 67043 Celano
covalpabruzzo@pec.it

Al Comune di CELANO

Pratica n. **6081**

Oggetto: **Istanza di Valutazione del progetto** pervenuta dalla Ditta CO.VAL.P.A. ABRUZZO, sita in BGO STRADA 14 N. 21, 67043 CELANO , relativamente alla/e attività di seguito elencata ed individuata al punto dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n. 151.

Attività:
'49.3.C - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW

Prot. n. 7282 del 05/04/2022 (A) 7.2.1

Con riferimento all'istanza di valutazione del progetto per l'attività in oggetto specificata, pervenuta ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 in data 03/02/2022 prot. n° **2270**, relativa alla istallazione di due nuovi generatori di energia elettrica alimentati a gas metano di rete aventi una potenzialità complessiva di 2.404 KW ubicati in container all'aperto, esaminata la documentazione tecnica allegata, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. Tutti gli impianti elettrici siano conformi alle norme CEI
2. Siano rispettate tutte le misure di prevenzione incendi previste dalla norma tecnica DM 13.07.2011

Al termine dei lavori, e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale segnalazione (SCIA), da redigere su apposito modello **PIN 2 - 2018 SCIA**, sottoscritto in originale, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta comprovante il versamento, con importo da determinare secondo le tariffe in vigore, sul c/c postale n. 174672 oppure Codice Iban IT62D0760103600000000174672 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di L'Aquila, con la seguente causale "*con vincolo a favore del Comando Provinciale VV.F. di L'Aquila*";
- copia del documento di identità del titolare;
- copia del presente parere;
- asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni di seguito indicate:
  - **modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE** ai fini della sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato;

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.laquila@cert.vigilfuoco.it

- **modello PIN 2.2 - 2018 CERT. REI,** certificazioni di resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, a firma di professionista antincendio;

- **modello PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD.,** dichiarazioni sui prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte, a firma di professionista antincendio;
- **modello PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP.,** dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo d'applicazione del D.M. 37/2008, a firma dell'installatore;
- **modello PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP.,** certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio;
- **modello PIN 2.6 – 2018,** dichiarazione di non aggravio del rischio incendio con relazione tecnica ed elaborati grafici attestanti le modiche apportate, a firma di tecnico abilitato;
- **modello Allegato I D.M. 37/2008** - dichiarazioni di conformità su ciascuno degli impianti posti al servizio degli edifici (*protezione antincendio, distribuzione e utilizzazione energia elettrica; protezione da scariche atmosferiche; distribuzione e utilizzazione gas di qualsiasi tipo; riscaldamento, climatizzazione, ventilazione ed aerazione locali; ascensori e montacarichi*)

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica:
Ing. Lanfranco Miconi

IL COMANDANTE
(Romeo Panzone)

67100 L'Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 66091 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.laquila@cert.vigilfuoco.it