REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L'AQUILA – C.F. 80003170661 – 0862.364268
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

Prot. RA/ _____ Avezzano, _____

Allegati _____

Rif. nota prot. reg.le n. 0242872/23 del 06.06.2023

alla **PROVINCIA DELL'AQUILA**
Settore Territorio ed Urbanistica
Via Saragat – Loc. Campo di Pile
67100 L'AQUILA
urp@cert.provincia.laquila.it

***OGGETTO*:** Comune di L'AQUILA
Ditta DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A. - L'Aquila, Località Campo di Pile –.
Domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20, e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs 30.05.2008, n. 115, per la *realizzazione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale con potenza termica nominale dichiarata compresa tra 3 MW e 300 MW*.
Indizione conferenza di servizi (L. 241/1990, art. 14, c. 2 e 14-bis).
Riscontro del Servizio Genio Civile L'Aquila

Vista la comunicazione acquisita al protocollo regionale il 06.06.2023, n. 0242872/23, con la quale il Settore Territorio ed Urbanistica della Provincia dell'Aquila ha indetto una Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima Legge, concernente l'esame dell'istanza di Autorizzazione Unica presentata dalla Ditta DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A. ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20, e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs 30.05.2008, n. 115 per la realizzazione dell'impianto in oggetto indicato da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito in Località Campo di Pile del Comune di L'Aquila;

Vista la documentazione tecnica relativa al progetto in esame messa a disposizione sul portale: *https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2299-ditta-dompe-farmaceutici-s-p-a-domanda-di-autorizzazione-unica*;

Preso Atto che:

- l'iniziativa di che trattasi è relativa alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacita di generazione di 1,380 MWe, da localizzarsi presso il sito dello stabilimento della Soc. Dompè Farmaceutici S.p.A. ubicato in L'Aquila, Località campo di Pile;
- oggetto della determinazione da assumere è relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi art. 8 del D.Lgs 20/2007 e dell'art. 11del D.Lgs 115/2008;

Considerate le materie di competenza dello scrivente *Servizio Genio Civile L'Aquila* si fa presente quanto appresso:

l'***Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti***, evidenzia che dall'esame della documentazione progettuale ed in particolare dalla Relazione Tecnica Generale è emerso, tra l'altro, che *una parte di energia viene recuperata dal sistema di raffreddamento ad acqua del motore cogenerativo e che la potenza generata dal gruppo viene sfruttata dallo stabilimento sotto forma di acqua calda e acqua fredda tramite scambiatore a piastre.*

Per quanto sopra si chiedono chiarimenti in merito al prelievo della acqua necessaria per l'alimentazione dell'impianto; in particolare se essa viene prelevata dal pozzo A o dal pozzo B e se, eventualmente, vi sono delle variazioni di quantità di prelievo di acqua rispetto a quanto autorizzato.

Per quanto di competenza dell'***Ufficio Tecnico*** del Servizio Genio Civile L'Aquila:

Dato Atto che, dall'esame della documentazione tecnica messa a disposizione emerge sostanzialmente quanto appresso:

- ✓ tutte le opere previste e le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'impianto sono ricomprese nell'area dello stabilimento esistente;
- ✓ le opere edili previste, consistenti in semplice manutenzione di strutture esistenti, propedeutiche alla posa dell'impianto di che trattasi, sono già state processate attraverso una progettazione definitiva e trasmesse allo sportello comunale del Servizio Edilizia, ottenendo parere favorevole nel gennaio 2023;
- ✓ l'iniziativa in esame riguarda non solo la parte relativa alla realizzazione del trigeneratore ma anche ulteriori attività di revamping energetico (sostituzione bruciatori e installazione serbatoi);

Considerato che:

- l'area d'intervento è collocata all'interno del Nucleo Industriale di Pile del Comune di L'Aquila;
- per l'impianto di che trattasi, vista la potenza termica nominale dichiarata (3,186 MWt), secondo quanto statuito nell'Allegato II bis, Parte II a, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per progetti di competenza statale, e nell'Allegato IV alla Parte II a del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per progetti di competenza regionale, non è richiesta la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
- il sito individuato per la costruzione dell'impianto non rientra in territori della rete Natura 2000 e il suo esercizio, secondo quanto dichiarato, non avrà ripercussioni su tali aree per cui non vi è necessità di VINCA;
- il sito, a vocazione prettamente industriale, non rientra nella perimetrazione della Pianificazione Paesistica;
- l'area d'intervento non è interessata dal Vincolo Idrogeologico, sebbene l'area ricada nella perimetrazione del PSDA ma con indici di attenzione e criticità piuttosto residuali;

Preso Atto che le opere previste non interferiranno direttamente con corsi d'acqua di natura demaniale ed in particolare con fiumi di competenza regionale ricompresi nell'allegato "A" della L.R. n. 36 del 3/11/2015,

si rappresenta che <u>non si ravvedono motivi ostativi all'esecuzione degli interventi di cui in progetto</u>.

Per quanto di competenza dell'***Ufficio Sismica*** del Servizio Genio Civile L'Aquila si evidenzia che dall'esame della documentazione progettuale emerge che non vi sono aspetti di competenza in materia sismica.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
e Resp.le del Procedimento
Dott. Arch. Gilberto DI GIORGIO
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
DI GIORGIO GILBERTO
Firmato il 20/06/2023 10:37
Seriale Certificato: 102925882142861364880274438330133004476
Valido dal 05/10/2020 al 05/10/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:GIANCARLO MISANTONI
Ruolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data:20/06/2023 11:14:14