AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DT IV - LAZIO E ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI L'AQUILA
SEZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI

Prot.: [come da segnatura protocollo]

L'Aquila, [come da segnatura protocollo]

A: DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
DIRAMMFIN@PEC.DOMPE.IT

PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE TERRITORIO ED
URBANISTICA
URP@CERT.PROVINCIA.LAQUILA.IT

OGGETTO: Società DOMPÉ FARMACEUTICI S.p.A. - L'Aquila, località Campo di Pile - Domanda di autorizzazione unica ex art. 8 del D.Lgs 08.02.2007, n. 20, e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs 30.05.2008, n. 115, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale con potenza termica nominale dichiarata compresa tra 3 MW e 300 MW. Indizione conferenza di servizi (L. 241/1990, art. 14, c. 2 e 14-bis).
Richiesta integrazioni documentali e prescrizioni.

A riscontro del provvedimento prot. n. 13072/2023 emanato dalla Provincia dell'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica, acquisito al protocollo generale dell'Ufficio scrivente al n. 5588/RU del 06.06.2023, con cui è stata indetta la conferenza dei servizi in oggetto indicata, esaminati gli atti trasmessi sul portale dell'Amministrazione Provinciale[1], si chiede alla società Dompé Farmaceutici S.p.A. di fornire la seguente documentazione integrativa:

- Trasmettere lo schema elettrico unifilare dell'impianto redatto secondo la normativa vigente, sottoscritto da tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, che rappresenti graficamente l'officina di produzione di energia elettrica in tutti i suoi componenti a partire dall'unità di produzione fino al punto di scambio con la rete esterna. Nel dettaglio, dovranno essere indicati tutti i gruppi di misura aventi rilevanza fiscale (contatori di produzione e ausiliari, contatore di scambio con la rete, punti di inserzione dei contatori, quadri elettrici ecc.)[2].

[1] Al seguente collegamento https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2299-ditta-dompe-farmaceutici-s-pa-domanda-di-autorizzazione-unica

[2] Così come descritti nell'allegato n. 1.2 (denominato "Relazione tecnica fornitore") presente sul portale della Provincia al paragrafo n. 4.2 - contabilizzazione dell'energia elettrica

Si precisa che, qualora la società Dompé Farmaceutici S.p.a. intenda usufruire dell'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica consumata dai servizi ausiliari utilizzati per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità[3], dovranno essere realizzate due distinte linee elettriche di alimentazione dei servizi ausiliari: una linea destinata alle utenze che hanno diritto all'esenzione (su cui installare il contatore di misura fiscale dedicato all'accertamento dell'energia assorbita) ed un'altra destinata alle utenze ausiliare dell'impianto a cui non spetta l'esenzione dell'accisa[4].
In ogni caso, nello schema elettrico unifilare, dovranno essere esplicitate le linee elettriche degli ausiliari ed elencate tutte le utenze dalle stesse alimentate (aventi diritto all'esenzione e non).

- Considerato che il volume di gas naturale che alimenta esclusivamente il motore dell'impianto dovrà essere accertato da apposito gruppo di misura (dotato di contatore e correttore) conforme alle vigenti normative metrologiche (MID), si prescrive di trasmettere apposito elaborato grafico riportante le linee di adduzione del gas (dal punto di prelievo dalla rete all'impianto) in cui dovrà essere evidenziata la presenza e l'allocazione del predetto complesso di misura.

Si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta al fine di poter rilasciare il parere definitivo nell'ambito del procedimento in oggetto indicato.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti allo scrivente Ufficio ai recapiti istituzionali o al telefono n. 085.91.82.603.

PER IL DIRIGENTE
IL DIRETTORE SOSTITUTO(*)
Dott.ssa Francesca Romani
firmato digitalmente

(*) delega prot. n. 3409/RU/2023 ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 165/2001

Incaricato dell'istruttoria: Ing. Claudio Biondi tel. 085.91.82.603

[3] Esenzione prevista dall'art. 52 comma 3 lettera a) del D.Lgs 504/1995 (Testo Unico sulle Accise)

[4] Si precisa che hanno diritto all'esenzione dell'accisa i consumi elettrici delle utenze la cui funzione è indispensabile per il funzionamento del gruppo motore-alternatore, degli apparati elettrici e dei locali in cui detti apparati sono installati come ad esempio i quadri di bordo macchina, le pompe dei circuiti primari di raffreddamento del motore, la ventilazione dei quadri elettrici, il raffreddamento della sala macchine e dei trasformatori.
Invece, non hanno diritto all'esenzione dell'accisa i consumi elettrici assorbiti da tutte le altre utenze ausiliare non correlate alla diretta produzione di energia elettrica e senza le quali la generazione di elettricità potrebbe avvenire lo stesso come ad esempio le pompe dei circuiti secondari per la produzione di acqua calda e/o di vapore, chiller per produzione di acqua fredda, torri di raffreddamento, quadri di bordo dei generatori di acqua calda/fredda/vapore, centralina antincendio, prese di servizio.